



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-16-001045

Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 237-655, 447-741; fax: 440-658, www.viksa.ba

Pogon Vodovod tel:532-430, Pogon Kanalizacija tel: 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

**ALUVENETO d.o.o. Sarajevo**

Ul. Srđana Aleksića br. 2

71000 Sarajevo

Sarajevo, 02.11.2016. god.

**ALUVENETO, d.o.o.**  
SARAJEVO

Broj: 01-211/16

Datum: 10 - 11 - 2016

Broj: 3855-1/16

**Predmet: Odgovor na zahtjev za saglasnost**

U vezi Vašeg zahtjeva broj: 01-108/16 od 26.10.2016. godine, izvještavamo Vas da smo saglasni sa lokacijom stambeno-poslovne građevine „Otoka“, na zemljištu označenom kao k.č. 3598/14-dio, 3598/15, 3598/16-dio, 3598/17-dio, 3598/46-dio i 3598/47-dio k.o. Novo Sarajevo IV na mjestu postojećih građevina.

Za priključenje objekta na gradsku vodovodnu mrežu ne postoji izgrađena mreža na tehnički propisan način pa je potrebno izgraditi cca 200 metara uličnog daktil cjevovoda DN 200 mm, a sve u skladu sa usvojenim Regulacionim planom „Alipašin most VII“-Zona C.

Prije izdavanja građevinske dozvole, potrebno je da projekat vanjskog uređenja, projekat uslovljenog cjevovoda i projekat unutrašnjih vodovodnih instalacija dostavite našem preduzeću na ovjeru.

**Uz obuhvat predmetnog objekta nalazi se trasa postojećeg cjevovoda DN 700 mm, te se na istoj ne može vršiti nasipanje ili skidanje terena, kao ni vršenje bilo kakvih radova kojima bi se ugrozio pomenuti cjevovod i onemogućio pristup i održavanje istog.**

**U fazi izvođenja pripremnih radova dužni ste podnijeti zahtjev našem preduzeću za ukidanje postojećeg cjevovoda DN 80 mm, koji se nalazi na predmetnom lokalitetu.**

*Dipa*



Direktor

*Nezir Hadžić*  
Nezir Hadžić, Magistar uprave